

Leszno, dn. 19.06.2017 r.

STAROSTA LESZCZYŃSKI

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.III.6630.509.2017

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:	Kablowe linie zasilające
Lokalizacja:	Święciechowa Krzycko Małe, ul. Główna, Zielona i Miodowa, dz.: 178/2, 200, 201/3, 201/4, 202/2, 202/7, 202/9, 203/2, 203/5, 203/7, 203/10, 203/16, 204/1, 204/4, 204/5, 204/6, 204/7, 205/1, 205/2, 239/3 i in.
Wnioskodawca:	ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY WIS ul. Francuska 61 64-100 Leszno
Inwestor:	GMINA ŚWIECIECHOWA ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa
Przewodniczący:	EWA SZYSZKA
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wyd. GKKiGN
Oplata nr:	509/17/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	09.06.2017
Data narady:	19.06.2017

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono pozytywnie z uwagami.

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	-Pan, Wiesław Rajch	
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	-Pan, Grzegorz Piotrowiak	
3	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	-Pani, Katarzyna Wojciechowska	
4	Wójt Gminy Święciechowa	-Pan, Włodzimierz Turek	
5	Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.	-Pan, Tadeusz Kulas	

6	INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu	-przedstawiciel nie brał udziału	
7	Orange Polska S.A.	-przedstawiciel nie brał udziału	
8	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	-przedstawiciel nie brał udziału	

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	- uzgodnić z zarządcą drogi.
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	- uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią energetyczną nN/SN, - zachować normatywne odległości od istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń energetycznych. W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do kabla energetycznego wykopy prowadzić ręcznie, - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, przed przystąpieniem do robót, wystąpić pisemnie do RD Leszno o wyłączenie kabli spod napięcia. Wszystkie miejsca kolizji zgłosić do odbioru przed zasypaniem w RD Leszno.
3	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	- skrzyżowania z projektowaną siecią i przyłączami ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej.
4	Wójt Gminy Świąciechowa	- uzgodniono bez uwag.
5	Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.	- uzgodniono z uwagami - skrzyżowania z siecią wodociągową, - w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do sieci i przyłączy wodociągowych. wykopy należy prowadzić ręcznie, - szczegółowy przebieg sieci i przyłączy wodociągowych należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów, - zachować normatywne odległości od istniejących sieci i przyłączy wodociągowych.
6	INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu	- zał. pismo z dnia 31.03.2017 roku.
7	Orange Polska S.A.	- brak.
8	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	- zał. pismo z dnia 3.04.2017 roku.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego

Ewa Szyszka
Główny Specjalista
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami