



Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A



**120 lat**  
**LESZCZYŃSKICH**  
**WODOCIĄGÓW**  
1900-2020  
tradycja i nowoczesność

Leszno, dnia 4 maja 2020 r.

INW - R / 369 / 2020

**„DORA” Maria Sacha**  
**ul. Korfantego 6**  
**64-100 Leszno**

Dotyczy: wydania warunków technicznych na przebudowę kolektora kanalizacji ogólnospławnej usytuowanego m.in. na terenie działki o nr ewid. 1/175, położonej przy ul. Gabriela Narutowicza w Lesznie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że ze względu na planowane przez Miasto Leszno zbycie działki o nr ewid. 1/175, położonej przy ul. Gabriela Narutowicza w Lesznie, na której usytuowany jest kolektor kanalizacji ogólnospławnej Ø 600 mm (beton), wymagane jest jego przełożenie poza obręb przedmiotowej działki.

Nowoprojektowany kolektor kanalizacji ogólnospławnej należy zaprojektować na terenie działek o nr ewid. 1/170 i 1/169, od istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 94,67 m n.p.m. (usytuowanej na działce o nr ewid. 1/170) do włączenia do istniejącej komory kanalizacyjnej o rzędnej dna 94,38 m n.p.m., usytuowanej na kolektorze kanalizacji ogólnospławnej DN 800 mm (bet.) w ul. Narutowicza w Lesznie.

Kolektor kanalizacji ogólnospławnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- kolektor kanalizacji ogólnospławnej należy zaprojektować i wykonać z rur betonowych, kielichowych typu Wipro-Betras o średnicy DN 600 mm,
- kinety istniejących studni/komór kanalizacyjnych należy wyprofilować zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków,
- w istniejących studniach/komorach kanalizacyjnych (do których następuje włączenie) należy wymienić na nowe stopnie złazowe oraz podbudowę wjazdów wraz z wjazdami.

W dokumentacji projektowej należy zaprojektować wypełnienie pianobetonem wyłączanego z eksploatacji kolektora kanalizacyjnego.

Przy projektowaniu i wykonywaniu kolektora kanalizacji ogólnospławnej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: [www.mpwik-leszno.pl](http://www.mpwik-leszno.pl) -- Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

sekretariat 65 529 83 11  
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44  
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39  
pogotowie wod-kan 994

[www.mpwik-leszno.pl](http://www.mpwik-leszno.pl)  
[www.ebok.mpwik-leszno.pl](http://www.ebok.mpwik-leszno.pl)

Powyższe warunki są ważne do 04.05.2022r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany kolektora kanalizacji ogólnospławnej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.

Z poważaniem

Z-ca KIEROWNIKA  
Działu Inwestycji

*Katarzyna Wojciechowska*

Załączniki:

1. Kserokopia szkicu geodezyjnego z pomiarami rzędnych dna studni kanalizacyjnych na kolektorze ogólnospławnym DN 600 i 600 mm.
2. Kserokopia szkicu geodezyjnego kanału DN 300 mm, włączonego do studni na terenie działki o nr ewid. 1/170.
3. Zdjęcie kinety istniejącej studni kanalizacyjnej na terenie działki o nr ewid. 1/170.
4. Zdjęcie kinety istniejącej studni kanalizacyjnej w ul. Narutowicza w Lesznie, na kolektorze DN 800 mm.

K.W.