



Leszno, dnia 27.08.2021r.

Dotyczy: postępowania INW-I-Z/0035/2021 o wykonanie zadania - „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Sokoła”

Odpowiedzi na pytania z dn. 24.08.2021r. (data wpływu 25.08.2021r.)

Pytanie nr 1

W związku z wymaganiami Zamawiającego, iż Wykonawca ma wykonać renowację: rękawem filcowym nasączonym żywicami epoksydowymi lub rękawem filcowym nasączonym żywicami poliestrowymi nie zawierającymi styrenu, czy prawidłowe jest rozumowanie wykonawcy, iż aby spełnić warunek postępowania ma wykazać dwie niezależne roboty budowlane, w których przedmiotem była renowacja kanalizacji w jednej z powyższych technologii, czyli co najmniej 150mb, DN300 w technologii rękawa filcowego nasączonego żywicą epoksydową lub rękawa filcowego nasączonego żywicą poliestrową nie zawierającą styrenu. Jest to bardziej precyzyjne i dotyczy ściśle dwóch technologii, których wymaga Zamawiający.

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ rozdział V, pkt. 2.3, ppkt. 2.3.1, Zamawiający informuje, iż aby spełnić warunek postępowania, należy wykazać wykonanie dwóch niezależnych robót budowlanych, których przedmiotem była renowacja sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 150 mb i średnicy co najmniej \varnothing 300 mm, każda w technologii bezwykopowej rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami epoksydowymi lub poliestrowymi.

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Inwestycji
Katarzyna Wojciechowska

