




SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASYPKI



SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU




STREFA KANAŁOWA



ROBOTY ZIEMNE:

1. PODSYPKA:
  - PIASEK DOWOŻONY
  - GRUBOŚCI WARSTW:
    - dla Dn200mm - 0,15m,
    - dla Dn110mm - 0,10m,
3. OBSYPKA GRUBOŚĆ 0,30m PONAD STROP RURY, ZAGĘSZCZAĆ DO 95% WG ZMP MATERIAŁ ANALOGICZNY JAK DLA PODSYPEK,
4. ZASYPKA
  - GRUNT RODZIMY 70% / PIASEK DOWOŻONY 30% (zagęszczać do 97% wg ZMP)
5. UROBEK
  - NA ODCINKU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ S1stn2 - S2. ORAZ WODOCIĄGOWEJ WZ1stn - Hp4 + 15 m WYWÓZ UROBKU, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH NA ODKŁAD

 <b>KOLEKTOR S E R W I S</b> 64-100 LESZNO ul. Kmiecia 69 tel./fax 65 526 77 00		<b>ZAMAWIĄCY INWESTOR</b> <b>MPWK Sp. z o.o.</b> <b>ul. Lipowa 76, 64-100 Leszno</b>	
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC OSIECKIEJ I LESZCZYŃOWEJ W LESZNIE ETAP I i II		SCHEMAT POSADOWIENIA PRZEWODÓW	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU
PROJEKTANT mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienie projektowe nr WKP/0273/PODS/14 specjalność instalacyjno - inżynieria inż. bud. WKP - NM-BD-10A		_____	05.00.00
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. K. JANIAK uprawnienie spr. nr 43/W/94/Lo specjalność instalacyjno - inżynieria		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA WERSJA STADIUM
		23.03.2016	IS 1 PB/PW