



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl • e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Leszno, dnia 2 stycznia 2017r.

INW - R / 13 / 2017

„DORA” Maria Sacha
ul. Korfantego 6
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Łowieckiej tj. drodze o nr ewid. 291/12 w Lesznie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków do/z posesji usytuowanych wzdłuż ul. Łowieckiej tj. drogi o nr ewid. 291/12, wymagane jest pobudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Nowoprojektowany odcinek sieci wodociągowej należy poprowadzić od istniejącej w ul. Łowieckiej (ulicy głównej) sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm, następnie sieć poprowadzić do końca omawianej drogi o nr ewid. 291/12. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować od istniejącej w ul. Łowieckiej (ulicy głównej) sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 315 mm i poprowadzić do końca drogi o nr ewid. 291/12.

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PVC lub PE, PN 10 o średnicy Ø 110 mm,
- w węźle połączeniowym, na nowoprojektowanej sieci wodociągowej należy zamontować zasuwę odcinającą,
- na końcu sieci należy zamontować hydrant p.poż z zasuwą odcinającą, łącząc go z siecią za pomocą trójnika,
- dokładną lokalizację hydrantu p.poż. należy ustalić w MPWiK w Lesznie,
- skrzynkę uliczną zasuw i hydrantu zabezpieczyć pierścieniami zabezpieczającymi prefabrykowanymi betonowymi,
- w węzłach sieci zaprojektować połączenia kołnierzowe oraz stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar, AKWA Gniezno (schematy węzłów zamieścić w projekcie).

konto: Bank Zachodni WBK SA o/LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 75 496 160,00 zł

KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476

SEKRETARIAT 65 529 83 11
POGOTOWIE 994
WOD-KAN

FAKS 65 529 83 71
OBSŁUGA 65 529 83 44
KLIENTA

LABORATORIUM 65 529 83 39
INWESTYCJE 65 529 83 15

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z PVC o średnicy min. \varnothing 200 mm, ściance litej i sztywności 8 kN/m^2 ,
- w miejscu połączenia nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/12 z istniejącą w ul. Łowieckiej (ulicy głównej) siecią kanalizacji sanitarnej PVC \varnothing 315 mm, należy pobudować studnię kanalizacyjną o średnicy min. \varnothing 1000 mm,
- na sieci zamontować studnie kanalizacyjne o średnicy min. \varnothing 1000 mm wykonane z materiałów zapewniających ich całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne),
- studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni należy zwieńczyć żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym, zapobiegająca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
- studnie przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym.

Z uwagi na istniejącą rzędną terenu i konieczność zapewnienia minimalnego przykrycia sieci wodociągowej 1,6 m i kanału sanitarnego 1,2-1,4 m wymagane jest wyniesienie terenu. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić rzędne terenu konieczne do zapewnienia właściwego przykrycia sieci.

W projekcie budowlanym należy zamieścić opis sposobu przeprowadzenia próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowobudowanego odcinka sieci wodociągowej, z przedstawieniem rodzaju kształtek zastosowanych do w/w czynności.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – zakładka Usługi dokumenty.

Powyższe warunki są ważne do 02.01.2019r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie.

Z poważaniem


KIEROWNIK
Działu Inwestycji


Lidia Michalczak

Załączniki:

1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego z orientacyjną rzędną posadowienia sieci wodociągowej w ul. Łowieckiej (drodze głównej) w Lesznie.
2. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łowieckiej (drodze głównej) w Lesznie.

dz. 292/11



Nazwa lub symbol obiektu LESZNO, UL ŁOWIECKA				INWENT. POWYKONAWCZY Rodzaj pracy PRZŁĄCZY I WĘZŁOW WODOCIĄGOWYCH	
	Data	Nazwisko i imię (wykonawcy) podpis		Usługi Geodezyjno - Kartograficzne " GEObit " Sp. J.	
Pomierzył	11. 10. 2013.	Andrzej Wojtyniak		64 - 100 Leszno, ul. Kąkolewska 21	
Skartował		Geodeta uprawniony GOK nr 17011		MIP 697-21-43-693, R:411564084	
Wykreślił				tel. 0-609 859 888, 0-603 661 041	
Sprawdził				Szkic polowy 2	
KER6: 0001-210/2013				Pierwotys Nr. 6.165.8.05.3	

